

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

**Предписание № 123**

должностного лица органа государственного контроля (надзора)  
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

«29 » апреля 2014 г.

Территориальный  
отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области  
г. Кузнецк, Пензенская область,  
ул. Орджоникидзе, 182

(дата выдачи предписания)

(место выдачи предписания)

Должностным лицом специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области

(должность, отдел)

Алмакаевой Людмилой Александровной

(фамилия, имя, отчество лица выдавшего предписание)

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат г.Кузнецка

(наименование юридического лица, либо

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения: Пензенская область, г.Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Дивизии, 5

(адрес юридического лица либо адрес места жительства индивидуального предпринимателя  
и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:

Свидетельство о государственной регистрации 15.07.1994 года, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Пензенской области

(указать дату выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации, а также орган его выдавший)

ИНН 5803014987 ОКПО

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат г.Кузнецка

Акт проверки № 545 от .04.2014 года

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1 В кабинетах 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса, 5 класса классные доски не оборудованы софитами размещенными выше верхнего края доски на 0,3 метра 0,6 метра в сторону класса перед доской, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. В учебных кабинетах 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса, 5 класса классные доски не оборудованы софитами; при рассмотрении протокола лабораторных исследований в кабинете информатики искусственное освещение в первой, второй, третьей, четвертой,

пятой точках не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 90, 80, 75, 110, 130 Лк, допустимый уровень в 1-4 точках 300 Лк, в 5 точке 500 Лк); в кабинете 7 класса искусственное освещение в пятой точке не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 210 Лк, допустимый уровень 500 Лк); в кабинете 1 класса искусственное освещение в пятой точке не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 225 Лк, допустимый уровень 500 Лк); в кабинете 9 класса искусственное освещение в пятой точке не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 298 Лк, допустимый уровень 500 Лк); в кабинете технологии искусственное освещение в пятой точке не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 480 Лк, допустимый уровень 500 Лк); в кабинете психолога искусственное освещение в первой, второй, третьей, четвертой, пятой точках не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 258, 260, 270, 240, 305 Лк, допустимый уровень в 1-4 точках 300 Лк, в 5 точке 500 Лк); в кабинете 3 класса искусственное освещение в первой, второй, третьей, четвертой, пятой точках не соответствует гигиеническим требованиям (фактически 178, 160, 190, 175, 135 Лк, допустимый уровень в 1-4 точках 300 Лк, в 5 точке 500 Лк) - протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» № 301 от 14.04.2014 года, заключение эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах № 256 от 29.04.2014 года), что является нарушением ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 1999 года № 52-ФЗ; п.п. 7.2.6, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(указать нарушения и положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Оборудовать в кабинетах 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса, 5 класса классные доски софитами размещенными выше верхнего края доски на 0,3 метра 0,6 метра в сторону класса перед доской.

Срок – 29.08.2014 года

2. В кабинетах информатики, 7 класса, 1 класса, 9 класса, технологии, психолога, 3 класса искусственное освещение довести до гигиенических требований.

Срок – 29.08.2014 года

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований

(срок их исполнения)

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат г.Кузнецка

(наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина на которое возлагается ответственность)

должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, выдавшее предписание о выполнении требований путем направления письменного ответа по адресу: г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 в указанный в предписании срок(и).

В случае непредставления или несвоевременное представления в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном

объеме или в искаженном виде в отношении Вас будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании статьи 10 и статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписание должно быть выполнено в указанный срок.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в отношении Вас будут приняты меры о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Пензенской области  
Алмакаева Людмила Александровна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), выдавшего предписание)

  
(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) директор Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат г.Кузнецка Гурзанова Валентина Константиновна

  
(Ф.И.О., подпись)

Копию настоящего предписания получил(а) « 29 » апреля 2014

Директор Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат г.Кузнецка Гурзанова Валентина Константиновна

(в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)