

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 тел. 64-63-78
Управление надзорной деятельности
г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12 тел. 68-17-77
Отдел надзорной деятельности Кузнецкого района
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Пролетарская, 72-а тел. 2-36-02

ПРЕДПИСАНИЕ № 62/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору государственного бюджетного специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы интернат
города Кузнецка Гурзановой Валентине Константиновне

[полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.]

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кузнецкого района по пожарному надзору Борисова Александра Михайловича № 62 от 07 апреля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 11 апреля, с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 22 апреля 2014г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором Кузнецкого района по пожарному надзору старшим лейтенантом
внутренней службы Филиппенковым Андреем Владимировичем в отношении

[должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы интернат города Кузнецка

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес]

по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой дивизии д.5

совместно с Директором государственного бюджетного специального (коррекционно-
го) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
интернат города Кузнецка Гурзановой Валентиной Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте инструкция, о мерах пожарной безопасности не соответствует установленным требованиям правил противопожарного режима	(п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390));	До 01.07.2014 года	
2	Руководитель организации допустил хранение в подвале здания пожароопасные материалы.	(п.23 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)).	До 01.07.2014 года	

3	Руководитель организации не обеспечил планы эвакуации расположенные на объекте внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения, либо не выполнил с применением фотолюминесцентных материалов.	(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.151ч.1, ГОСТ Р 12.4.026-2001п. 6.1.4.)	До 01.07.2014 года	
4	В помещении склада находящегося в подвале электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) ППР в РФ.42	До 01.07.2014 года	
5	Не выполнены с пределом огнестойкости не менее EI-30 дверные проемы в складские помещения расположенные в подвале и помещении кастаньянной.	(Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88, п. 3.).	До 01.07.2014 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области - 8 (8412) 68-11-12

**Государственный инспектор Кузнецкого района по
пожарному надзору Филиппенков А.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" апреля 2014 г.

**Предписание для исполнения получил
директор ГБС(К)ОУС(К)ОШИ города Кузнецка Гурзано-
ва Валентина Константиновна**

(должность, фамилия, инициалы)

"22" апреля 2014 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

