

## Предписание № 108/1/1

### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Пензенской области «Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Шигаева П. С. № 108 от 22 ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин «09» декабря 2016 г. по 10 ч 00 мин. «22» декабря 2016 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору Чакаевым Рамисом Наилевичем, государственным инспектором г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору Храмовым Романом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

В отношении объекта образования Государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 354 Стрелковой дивизии, д. 5

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с директором ГКОУ "Кузнецкая школа-интернат" Гурзановой Валентиной Константиновной, начальником хозяйственного отдела Кочетковым Виктором Васильевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Размеры этажных планов эвакуации в здании учреждения менее чем 600х400 мм, планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов	(часть 3 статьи 4 и часть 1 статьи 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.4, п. 6.2.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные)	До 30.05.2017 г.	

2	Не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши	(часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	До 30.05.2017 г.	
3	Не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. (срок годности имеющихся средств индивидуальной защиты истек)	(п. 9 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390))	До 30.05.2017 г.	
4	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах расположены на высоте более 1,5 метра.	(п. 480 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390))	До 30.05.2017 г.	
5	В помещении кастаньянной светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	(п. 42 «в» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390))	До 30.05.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинско-го, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору Чакаев Рамис Наилевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 12 2016 г.




Государственный инспектор г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинско-го, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору Храмов Роман Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 12 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

✓  (подпись)

 (должность, фамилия, инициалы)

«22» декабря 2016 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.