



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА**  
**города Кузнецка**

ул. Ленина, 234а, г. Кузнецк,  
Пензенская область, 442530

Директору ГКОУ ПО «Кузнецкая  
школа интернат для обучающихся по  
адаптированным образовательным  
программам»

Гурзановой В.К.

ул. 354 Стрелковой дивизии, д. 5,  
г. Кузнецк, Пензенская область

07.05.2018 № 07-25-2018

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Проведенной прокуратурой города Кузнецка проверкой в ГКОУ ПО «Кузнецкая школа интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам», расположенному по адресу: ул. 354 Стрелковой дивизии, д. 5, г. Кузнецк, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно ст. ст. 34, 37 и 38 Закона № 69-ФЗ, граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в числе прочего собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В силу ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований данного Закона.

Согласно ч. 7 ст. 83 Закона № 123-ФЗ, системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной

АД № 01 51 57



охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Кроме того, отсутствуют трехсторонние акты приема сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, утвержденные в установленном порядке.

Указанные нарушения могут привести к наступлению негативных последствий в виде возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей при возникновении пожара.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Кузнецка и принять конкретные меры к устранению отмеченных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в нарушении требований федерального законодательства лиц к дисциплинарной ответственности

3. О результатах рассмотрения сообщить в письменном виде в прокуратуру города в установленный законом срок.

4. О дате и времени его рассмотрения заблаговременно письменно уведомить прокурора города

Прокурор города  
младший советник юстиции



И.В. Синицын